

Demandeur:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Certificat de Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport n° 2011AN2215



aitex
textile research institute

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION
AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 11AN2215

L'échantillon référencé

KYOTO "CRAQUELÉ"

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2 :2002 (équivalent EN ISO 11925-2 :2002) et UNE-EN 13823:2002 (équivalent EN 13823 :2002), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1 :2007 (équivalent EN 13501-1 :2007) comme :

"B-s1,d0"

Ce certificat est valable jusqu'au 07/11/2016.

Alcoy, 08/11/2011.



Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRES



Jordi Ferri Pascual
LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU FEU

certificate

The applicant:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

is authorized to place the label " Certificate of Reaction to Fire of
Construction Products " according to the report Nº 2011AN2214



aitex
textile research institute

CERTIFICATE OF REACTION TO FIRE OF: CONSTRUCTION PRODUCTS

Nº 11AN2214

The range reference

KYOTO "CRAQUELÉ"

has been tested according to the standards UNE-EN ISO 11925-2:2002
(equivalent to EN ISO 11925-2:2002) and UNE-EN 13823:2002
(equivalent to EN 13823:2002). The classification according to standard
UNE-EN 13501-1:2007 (equivalent to EN 13501-1:2007) is:


"B-s1,d0"

This certificate has validity until the November 07th 2016

Alcoy, November 08th 2011.



Raquel Muñoz González
CHIEF OF INNOVATION AREA



Jordi Ferré Pascual
HEAD OF FIRE DEPARTMENT



certificado



aitex
textile research institute
Plaza Emilio Sala 1 - 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)



ENAC
ENSAYOS
Nº 12 / LE025
Nº 12 / LE045
Nº 12 / LE427
Nº 12 / LE813

La Sociedad:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2011AN2215



aitex
textile research institute

**CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 11AN2215

La gama referenciada como

KYOTO "CRAQUELÉ"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2002 (equivalente a EN ISO 11925-2:2002) y UNE-EN 13823:2002 (equivalente a EN 13823:2002), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007 (equivalente a EN 13501-1:2007) como:

"B-s1,d0"

Este certificado tiene validez hasta el 07 de Noviembre del 2016

Alcoy, 08 de Noviembre del 2011.

Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA INNOVACIÓN

Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DEPARTAMENTO FUEGO

Demandeur:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Certificat de Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport n° 2011AN2214



aitex

textile research institute.

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION
AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 11AN2214

L'échantillon référencé

KYOTO "SISAL"

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2 :2002 (équivalent EN ISO 11925-2 :2002) et UNE-EN 13823:2002 (équivalent EN 13823 :2002), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1 :2007 (équivalent EN 13501-1 :2007) comme :

"B-s1,d0"

Ce certificat est valable jusqu'au 07/11/2016.

Alcoy, 08/11/2011.



Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRES



Jordi Ferri Pascual
LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU

certificate



aitex

textile research institute
Place Emilio Sala 1 - 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)



ENAC
E N S A Y O S
Nº12 / LE025
Nº12 / LE045
Nº12 / LE427
Nº12 / LE613

The applicant:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

is authorized to place the label " Certificate of Reaction to Fire of
Construction Products " according to the report Nº 2011AN2214



aitex

textile research institute

CERTIFICATE OF REACTION TO FIRE OF: CONSTRUCTION PRODUCTS

Nº 11AN2214

The range reference

KYOTO" SISAL "

has been tested according to the standards UNE-EN ISO 11925-2:2002
(equivalent to EN ISO 11925-2:2002) and UNE-EN 13823:2002
(equivalent to EN 13823:2002). The classification according to standard
UNE-EN 13501-1:2007 (equivalent to EN 13501-1:2007) is:

"B-s1,d0"

This certificate has validity until the November 07th 2016

Alcoy, November 08th 2011.

Raquel Muñoz González
CHIEF OF INNOVATION AREA

Jordi Ferri Pascual
HEAD OF FIRE DEPARTMENT



certificado



La Sociedad:

TEXDECOR
2 RUE D'HEM
FR-59780 WILLEMS(NORD)
FRANCE

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2011AN2214



aitex
textile research institute

**CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 11AN2214

La gama referenciada como

KYOTO "SISAL"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 11925-2:2002 (equivalente a EN ISO 11925-2:2002) y UNE-EN 13823:2002 (equivalente a EN 13823:2002), quedando clasificada según norma UNE-EN 13501-1:2007 (equivalente a EN 13501-1:2007) como:

"B-s1,d0"

Este certificado tiene validez hasta el 07 de Noviembre del 2016

Alcoy, 08 de Noviembre del 2011.



Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA INNOVACIÓN



Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DEPARTAMENTO FUEGO